



# COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

\*\*\*\*\*

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
AMBIENTE

## DETERMINAZIONE N. 813 / 2026

**OGGETTO: R.D. N. 147 DEL 09.01.1927 E S.M.I. . AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA IN CAPO ALLA DITTA "NEW COLD PIACENZA S.R.L." PER DETENZIONE ED UTILIZZO GAS TOSSICO AMMONIACA ANIDRA**

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI i seguenti disposti normativi:

- R.D. n. 147 del 09/01/1927 e s.m.i. *“Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici”*;
- R.D. n. 773 del 18/06/1931 e s.m.i. *“Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”*, con particolare riferimento all'articolo 58;
- D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

RICHIAMATI i contenuti della determinazione del Comune di Fiorenzuola d'Arda n. 279 del 27/03/2023 avente ad oggetto *“R.D. n. 147 del 09/01/1927 e s.m.i. . Autorizzazione definitiva alla ditta New Cold Piacenza S.r.l. per detenzione ed utilizzo gas tossico ammoniaca anidra”*;

DATO ATTO che con Prot. n. 13390 del 15/04/2026 è stata trasmessa, da parte della ditta “New Cold Piacenza S.r.l.”, avente sede legale in Viale Abruzzi n. 94 – 20131 Milano (P. IVA n. 11295010968), un'istanza di modifica ed aggiornamento dell'autorizzazione qui sopra richiamata inerente l'installazione, presso la piattaforma logistica sita in località Barabasca, di un gruppo di trigenerazione;

VERIFICATO che la “Commissione Tecnica Permanente per i Gas Tossici”, a seguito del ricevimento della documentazione integrativa richiesta, trasmessa dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con Prot. n. 27443 del 05/08/2026, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni al riguardo, come si evince dalla lettura della nota inoltrata da A.U.S.L. – Dipartimento di Sanità Pubblica con Prot. n. 0119386 del 04/09/2026, pervenuta al Comune di Fiorenzuola d'Arda in data 04/09/2026 Prot. n. 30823 ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che sussistono pertanto le condizioni per l'emanazione dell'aggiornamento all'autorizzazione definitiva per la custodia, conservazione ed utilizzo, presso l'insediamento in

oggetto, di gas tossico ammoniaca anidra (NH<sub>3</sub>), ai sensi all'articolo 9 del R.D. n. 147 del 09/01/1927 e s.m.i.;

FATTI SALVI ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell' articolo 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;

### **DETERMINA**

di aggiornare l'autorizzazione definitiva a custodire, conservare ed utilizzare gas tossico ammoniaca anidra (NH<sub>3</sub>) presso la piattaforma logistica sita in località Barabasca, rilasciata mediante determinazione del Comune di Fiorenzuola d'Arda n. 279 del 27/03/2023, in capo a ditta "New Cold Piacenza S.r.l.", avente sede legale in Viale Abruzzi n. 94 – 20131 Milano (P. IVA n. 11295010968), ai sensi dell'articolo 9 del R.D. n. 147 del 09/01/1927 e s.m.i., nel scrupoloso rispetto di tutte le disposizioni impartite dalla "Commissione Tecnica Permanente per i Gas Tossici", riportate nella nota trasmessa da A.U.S.L. – Dipartimento di Sanità Pubblica con Prot. n. 0119386 del 04/09/2026, pervenuta al Comune di Fiorenzuola d'Arda in data 04/09/2026 Prot. n. 30823 ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

### **PRENDE ATTO CHE**

- la Direzione Tecnica dei servizi relativi alla custodia, conservazione, manipolazione, trasporto ed utilizzazione del gas tossico è affidata all'ing. Luca Milanese, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 3795;
- le operazioni relative all'impiego del suddetto gas tossico devono essere effettuate da personale munito di patente di abilitazione;

### **AVVERTE CHE**

la ditta deve attenersi allo scrupoloso rispetto di tutte le disposizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia di detenzione ed utilizzo di gas tossici, con particolare riferimento al R.D. n. 147 del 09/01/1927 e s.m.i. .



### **INFORMA CHE**

- la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notifica, con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla suddetta data, al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.


## **PRENDE ALTRESI' ATTO**

di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione e comportanti l'obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questo Ente (Delibera G.C. n. 178 del 19/12/2023), nonché delle disposizioni previste dalla sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2026-2028 (Delibera G.C. n. 44 del 30/03/2026, esecutiva ai sensi di legge). Si obbligano, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo.

Fiorenzuola d'Arda, lì 13/10/2026

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
TRENTO ELENA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Dipartimento di Sanità Pubblica  
U.O. Igiene e Sanità Pubblica  
U.O. Semplice Igiene Ambientale

Il dirigente responsabile

Al Sig. SINDACO  
del Comune di Fiorenzuola

Alla Questura  
di Piacenza  
Viale Malta n. 10/C  
20121 Piacenza  
c.a Dott.ssa Bianca Innamorati

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco  
Viale Dante Alighieri n. 109/111  
29122 Piacenza  
c.a Ing. Vittoria Rossi

All' Arpa Sezione Provinciale di Piacenza  
Via XXI Aprile n. 48  
29121 Piacenza  
c.a Dott.ssa Claudia Salati


Oggetto: R.D. n. 147/1927. Istanza presentata dalla Ditta "New Cold Piacenza S.r.l." per installazione di un gruppo di trigenerazione. Parere.

Con riferimento alla nota pervenuta dal Comune di Fiorenzuola d'Arda in data 16/04/2026 ns. Prot. n° 39673, relativa alla richiesta formulata dalla Ditta "New Cold Piacenza S.r.l." di poter installare, nell'area esterna dello stabilimento, un gruppo di trigenerazione e alle successive integrazioni pervenute in data 05/08/2026 ns. Prot. n°110671, si comunica che la Commissione Tecnica Permanente per i gas tossici ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

Il responsabile del procedimento  
File:

Igiene e Sanità Pubblica - Igiene Ambientale  
Piazzale Milano, 2 – 29121 Piacenza  
T. +39.0523.317930 – F. +39.0523.317929  
e.mail : [a.roveda@ausl.pc.it](mailto:a.roveda@ausl.pc.it) – [www.ausl.pc.it](http://www.ausl.pc.it)

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza  
Sede legale: Via Antonio Anguissola, 15 – 29121 Piacenza  
T. +39.0523.301111 – F. +39.0523.398775  
Codice fiscale 91002500337  
PEC [contatinfo@pec.ausl.pc.it](mailto:contatinfo@pec.ausl.pc.it)  
PEI [protocollounico@pec.ausl.pc.it](mailto:protocollounico@pec.ausl.pc.it)



- le indicazioni riportate nel libretto di istruzioni operative e di manutenzione ZUDEK dovranno essere inserite all'interno di procedure operative e istruzioni puntuali ad uso del personale qualificato addetto alla manutenzione dell'impianto in argomento;
- si confermano in toto le prescrizioni impartite con ns. parere conclusivo del 24/03/2023 ns. Prot. n°33448.

Distinti saluti.

Il Dirigente Medico  
dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica  
Dott.ssa Anna Maria Roveda