



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Deliberazione n. 127 del 10/09/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESAME E RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: "PLESSO SCOLASTICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO" - CUP E16B20000140001

L'anno **duemilaventi** addì **dieci** del mese di **settembre** alle ore **15:20** nella residenza Comunale, a seguito di regolari inviti e sotto l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei suoi componenti.

All'appello risultano presenti:

		Presenti/Assenti
GANDOLFI ROMEO	SINDACO	Presente
PIZZELLI PAOLA	VICE SINDACO	Presente
MORGANTI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
BRAUNER FRANCO	ASSESSORE	Presente
MINARI MARCELLO	ASSESSORE	Presente
ROSSI LORENZA	ASSESSORE	Presente
Totale Presenti		6
Totale Assenti		0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa GRANELLI ROBERTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GANDOLFI ROMEO che dichiara aperta la seduta e la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto 29 novembre 2019 n. 1111, ha stanziato ed assegnato contributi pari a € 98.000.000,00 per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici;
- il contributo assegnato a questo Comune è di € 70.000,00;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 13/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato inserito l'intervento nel Bilancio di Previsione 2020/22, nonché DUP 2020/22;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 03/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo: "Plesso Scolastico Manutenzione Straordinaria Adeguamento Antincendio";

CONSIDERATO che il Comune sta eseguendo numerosi lavori nei plessi scolastici in vista della ripartenza delle scuole prevista per il prossimo 14 settembre e che a seguito di un ulteriore incontro con la Preside dell'Istituto Comprensivo, sono emerse priorità diverse da quelle inizialmente prospettate in materia di antincendio nei plessi scolastici;

DATO ATTO che:

- il Settore Lavori Pubblici – Servizi Tecnici e di Valorizzazione del Patrimonio C.le – Protezione Civile ha riformulato il progetto esecutivo: "Plesso Scolastico Manutenzione Straordinaria Adeguamento Antincendio" adeguandolo alle mutate esigenze, che si compone dei seguenti elaborati, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto e precisamente:
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro Economico;
- è stato acquisito il Codice Unico Progetto: CUP E16B20000140001;
- dal Quadro economico che si riporta di seguito, il costo totale dell'intervento risulta essere pari ad € 70.000,00 totalmente finanziato dal contributo Ministeriale:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
Lavori a corpo e misura	
importo lavori	54.428,50
oneri della sicurezza	1.500,00
Sommano per lavori	55.928,50
IVA 22% su lavori e oneri della sicurezza	12.304,27
Sommano per lavori con IVA	68.232,77
Oneri tecnici	
D.L., contabilità, coordinamento sicurezza,	1.118,57
Somme a disposizione	
Imprevisti	648,66
Contributo ANAC	-
Totale Somme a disposizione	648,66

Totale importo di Progetto	70.000,00
-----------------------------------	------------------

DATO atto che il progetto:

- è inserito nella Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 18/12/2019 e successive modifiche;
- trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019 e successive modifiche;

RITENUTO pertanto necessario, per consentire il corretto svolgimento dell'iter previsto dal finanziamento al fine di adeguare la scuola alle vigenti normative antincendio, procedere all'approvazione del Progetto Esecutivo;

VISTI:

- il D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.;
- i Decreti MIUR n. 1111 del 29/11/2019 e n. 43 del 30/06/2020;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

DATO ATTO infine che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli:

- del Funzionario Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Servizi Tecnici e di Valorizzazione del Patrimonio C.le – Protezione Civile per quanto attiene la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs.vo n. 267/00 e s.m. da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. B) del D.L. n. 174/2012;
- del Funzionario del Settore Servizi Finanziari e Tributari, in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il progetto esecutivo “Plesso Scolastico Manutenzione Straordinaria Adeguamento Antincendio”, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- All. “A”;
2. DI DARE atto che il presente progetto sostituisce integralmente il progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 03/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
3. DI DARE ATTO che l'importo di € 70.000,00 trova copertura in entrata al Cap. 2330 alla voce “Contributo Stato per Scuole primarie” e verrà impegnato al Cap. 2491 alla voce “Utilizzo Contributo Stato per Scuole primarie” dal Funzionario Responsabile Settore Lavori Pubblici – Servizi Tecnici e di Valorizzazione del Patrimonio C.le – Protezione Civile con successivi atti;
4. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., che il progetto in approvazione non genera maggiori spese od oneri indotti da impegnare sui futuri Bilanci Pluriennali, in quanto trattasi di manutenzione straordinaria;
5. DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, come Responsabile Unico del

Progetto il Funzionario Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Servizi Tecnici e di Valorizzazione del Patrimonio C.le – Protezione Civile – Ing. Luigi Galantin avendo lo stesso dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

6. DI INCARICARE, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, il personale del Settore Lavori Pubblici – Servizi Tecnici e di Valorizzazione del Patrimonio C.le – Protezione Civile per l'esecuzione delle attività di Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento Sicurezza e redazione di tutti gli atti amministrativi necessari all'esecuzione e rendicontazione dell'opera.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, per consentire il corretto svolgimento dell'iter previsto dal finanziamento al fine di adeguare il Plesso Scolastico alle vigenti normative antincendio, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
GANDOLFI ROMEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
GRANELLI ROBERTA

PROVINCIA DI PIACENZA



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Settore

*Lavori Pubblici Servizi Tecnici di Valorizzazione
del Patrimonio Comunale Protezione Civile*

OGGETTO:

PLESSO SCOLASTICO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO



QUADRO ECONOMICO

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Luigi Galantin

Direzione Lavori

Dott. Ing. Luigi Galantin

Progettista U.T.C. del Comune di Fiorenzuola d'Arda

Arch. Linda Gobbi

Disegnatore

L G

Data stampa

10-09-2020

Data

10-09-2020

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
Lavori a corpo e misura	
importo lavori	54.428,50
oneri della sicurezza	1.500,00
Sommano per lavori	55.928,50
IVA 22% su lavori e oneri della sicurezza	12.304,27
Sommano per lavori con IVA	68.232,77
Oneri tecnici	
D.L., contabilità, coordinamento sicurezza,	1.118,57
Somme a disposizione	
Imprevisti	648,66
Contributo ANAC	-
Totale Somme a disposizione	648,66
Totale importo di Progetto	70.000,00

PROVINCIA DI PIACENZA



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Settore

*Lavori Pubblici Servizi Tecnici di Valorizzazione
del Patrimonio Comunale Protezione Civile*

OGGETTO:

PLESSO SCOLASTICO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



ANALISI COSTI

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Luigi Galantin

Direzione Lavori

Dott. Ing. Luigi Galantin

Progettista U.T.C. del Comune di Fiorenzuola d'Arda

Arch. Linda Gobbi

Disegnatore

L G

Data stampa

10-09-2020

Data

10-09-2020

Comune di Fiorenzuola d'Arda_Provincia di Piacenza									
MANUTENZIONE STRAORDINARIA_ADEGUAMENTO IMPIANTI VVF e U.S.									
N°ord	Art.	U.M.	DIMENSIONI				QUANT.	IMPORTI	
			par.	lung.	largh	H/P		unitario	TOTALE
	1								
	ADEGUAMENTO IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA								
01	Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza per lampada led, IP65, tipo SE autonomia 2h, batterie al Ni/Cd, ricarica 12h, 650lm modello tipo EXIWAY SMARTLED Activa, codice, di produzione Schneider, inclusa quota conduttori di derivazione, per alimentazione e circuiti di collegamento per il controllo centralizzato o similare.	n							
			22				22,00		
							22,00	€ 205,00	€ 4.510,00
02	Fornitura e posa in opera di telecomando TELEUR per la gestione e l'inibizione delle lampade di emergenza OVA.	n							
			1				1,00		
							1,00	€ 150,00	€ 150,00
03	Fornitura e posa di linea in cavo FG16OR di sez. 4x2,5	mt							
				80			80,00		
							80,00	€ 4,20	€ 336,00
04	Centrale rilevazione incendi a microprocessore programmabile equipaggiata di 4 zone non espandibili. Dispone di 4 uscite supervisionate sirene e di 2 uscite a rele per la segnalazione di allarme e guasto. Tre livelli di accesso tramite password e funzionalità di manutenzione con singolo operatore. Gruppo di alimentazione di 2A. Batterie interne2 x BS127. Costruita in accordo alle norme EN54 – CPD. Dimensioni 480 x 440 x 140 mm	n							
			1				1,00		
							1,00	€ 950,00	€ 950,00
05	Avvisatore di allarme di tipo ripristinabile di colore rosso. L'avvisatore dispone di resistenza da 100ohm preinstallata e di morsetti estraibili per il collegamento dei cablaggi. Viene fornito completo di scatola di montaggio a parete e di inserto in plastica di attivazione.	n							
			3				3,00		
							3,00	€ 235,00	€ 705,00
06	Pannello ottico/acustico con buzzer e led ad alta luminosità. Alimentazione 24 Vcc. Custodia in materiale plastico. Scritta standard con "allarme incendio". Protezione IP42. Certificato EN54-3 CPD	n							
			3				3,00		
							3,00	€ 175,00	€ 525,00
07	Cavo 2x1,5mm di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI EN50200-PH30, IEC60331. Tipo Mescola LSZH.	n							
			3				3,00		
							3,00	€ 3,50	€ 10,50
	SOMMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE D' EMERGENZA								€ 7.186,50
	2								
	IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA								
08	Impianto di illuminazione di emergenza scale esterne	a corpo							
			1				1,00		
							1,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
	SOMMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA								€ 3.600,00
	INSTALLAZIONE VENEZIANE								
09	Fornitura e posa di veneziane mm 50 colore bianco	n							
			23				23,00		
							23,00	€ 160,00	€ 3.680,00
10	Riparazione solo cambio corde veneziane	n							
			15				15,00		
							15,00	€ 60,00	€ 900,00
	SOMMA VENEZIANE								€ 4.580,00
	RISCALDAMENTO PALESTRE								
11	Installazione di nuovo impianto a riscaldatori radianti elettrici marca e tipo Grado Heater GH6000 Wh con accensione regolata a tre sezioni, compreso elementi di fissaggio	n							
			30				30,00		
							30,00	€ 798,00	€ 23.940,00
12	Adeguamento impianto elettrico appositamente studiato e installazione timer di spegnimento riscaldatori	n							
			2				2,00		
							2,00	€ 7.000,00	€ 14.000,00
	SOMMA RISCALDAMENTO PALESTRE								€ 37.940,00
	3								
	IMPIANTO RILEVATORE GAS								
13	Rilevatore di gas esplosivi a microprocessore con sensore catalitico, per uso domestico. Sensore catalitico tarato per metano, con soglia pre-allarme alm 5% e al 10%. Unità dotata di allarme acustico ed uscita relè. Alimentazione 220vca.	n							
			1				1,00		
							1,00	€ 320,00	€ 320,00
14	batteria 12V – 18 Ah Vds di tipo ermetico sigillata al piombo	n							
			2				2,00		
							2,00	€ 146,00	€ 292,00
15	batteria 12V – 72 Ah Vds di tipo ermetico sigillata al piombo	n							
			2				2,00		
							2,00	€ 52,00	€ 104,00
16	Elettromagnete 400N a muro con controplacca e pulsante di sblocco. Alimentazione a 24Vcc con forza di tenuta 400N	n							
			1				1,00		
							1,00	€ 86,00	€ 86,00
17	Colonnina per fissaggio elettromagneti a pavimento	n							
			1				1,00		
							1,00	€ 70,00	€ 70,00

18	Manodopera specializzata per sostituzione componenti e spostamento elettromagnete a terra – comprensiva di materiale di consumo	n	1	1,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 1.122,00
	SOMMA IMPIANTO RILEVATORE GAS			1,00			
	SICUREZZA						
19	Oneri sicurezza aggiornati Covid non soggetti a ribasso	a corpo		1,00			
	SICUREZZA			1,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	SOMMA LAVORI A CORPO					somma lavori	€ 55.928,50
	IVA 22%					Iva 22%	€ 12.304,27
	SPESE TECNICHE 2% (DL, CONTABILITA', SICUREZZA)					2%	€ 1.118,57
	ANAC (sospeso decreto rilancio)					anac	-
	IMPREVISTI					imprevisti	€ 648,66
	SOMMA					tot	€ 70.000,00



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2020 / 1099

LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: ESAME E RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: "PLESSO
SCOLASTICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO" -
CUP E16B20000140001

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Fiorenzuola d'Arda, lì 09/09/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
GALANTIN LUIGI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2020 / 1099

LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: ESAME E RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: "PLESSO
SCOLASTICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO" -
CUP E16B20000140001

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Fiorenzuola d'Arda, lì 10/09/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CASELLA CRISTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

**Deliberazione della Giunta Comunale n. 127
In data 10/09/2020**

**OGGETTO: ESAME E RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: "PLESSO
SCOLASTICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO" - CUP E16B20000140001.**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta ESECUTIVA in data 24/09/2020, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134.3 del D.lgs.vo n.267/00 e s.m.)

Fiorenzuola d'Arda, 24/09/2020

FIRMATA DIGITALMENTE DAL
SEGRETARIO COMUNALE
BRACCHI DONATELLA